

AGIBILITÀ

Prot. n° 5998/77 - 1650/San./80

OGGETTO: Comune di Pavia - Agibilità scuola materna di Via dei Mille (trasformazione stalla con fienile ex proprietà Negri).-

Come richiesto dall'Ufficio Tecnico è stato eseguito un sopralluogo in data 8.10.1980 al casamento scolastico in oggetto, al fine degli accertamenti relativi alla agibilità, non rilevandovi - in stretta linea sanitaria e salve le competenze di altri Uffici - controindicazioni igieniche.

Debbono, però, essere completati i lavori nella cucina, consistenti nella posa in opera della cappa di aspirazione dei vapori prodotti dalla cottura dei cibi, nonchè nella sistemazione del fognolo internamente all'ambiente stesso.

Rispetto al progetto approvato ed allegato alla pratica edilizia risultano apportate (al piano terreno) alcune varianti accettabili.

Il casamento, ~~poco~~, non risulta ancora dotato degli appositi trespoli per i contenitori dell'immondizia.

Premesso quanto sopra, lo scrivente richiama l'attenzione sulla opportunità che il parapetto dell'aula del primo piano (adiacente al locale di "riposo"), sovrastante e direttamente comunicante con l'atelier, venga dotato di idonea protezione al fine di evitare inconvenienti facilmente comprensibili.

Sempre al primo piano, anche le scale dovrebbero disporre sia di cancelletti di chiusura che di ripari di protezione sovrastanti i parapetti.

Si trasmette la pratica all'Ufficio Tecnico affinchè voglia esprimere il proprio parere di agibilità.-

15 OTT. 1980

L'UFFICIALE SANITARIO