

Nº 101

COMUNE DI PAVIA
Ufficio di Igiene e Sanità
DIREZIONE

Prot. n° 14412/80

OGGETTO: Dott. Ing. Lino DELL'ACQUA - Progettista e Direttore dei Lavori - Richiesta di abitabilità per lo stabile bonificato posto in C.so Manzoni-angolo V.le delle Libertà (Palazzo "Minerva").-

Eseguito un sopralluogo in data 9.10.1980, per accertamenti sanitari relativi all'abitabilità, rilevando che i lavori sono stati eseguiti con varianti igienicamente accettabili. Dal sopralluogo di cui sopra è risultato che non sono ancora completati i seguenti lavori:

- 1) non è ancora installata la serranda di chiusura (al piano di raccolta) della canna di caduta dei rifiuti;
- 2) alcune scale interne di collegamento tra negozio e sottonegozio sono mancanti dei ripari di protezione che verranno eseguiti - come precisato - in sede di arredamento;
- 3) Due latrine del seminterrato mancano di condotto e di impianto di ventilazione forzata; una è anche priva di porta;
- 4) un negozio e un magazzino sono mancanti di pavimentazione (anche questi lavori saranno completati - come precisato - quando sarà definita l'attività del negozio stesso);
- 5) alcune vetrine dei negozi sono sprovviste di "sistemas" a riscontro d'aria; si è avuta assicurazione verbale che saranno ricavati nelle finestre;
- 6) Il disimpegno di una latrina del secondo piano è mancante delle due porte.

Si prega l'Ufficio Tecnico di voler trasmettere, non appena possibile, il proprio parere in merito all'abitabilità richiesta.-

23 OTT. 1980

L'UFFICIALE SANITARIO
MEDICO CAPO